

# Prévention des dommages causés par une inondation – Liste de vérification

Emplacement :	Date de la visite :
Coupez le courant électrique à l'équipement et aux appareils non essentiels. Marquez clairement les interrupteurs appropriés.	<input type="checkbox"/>
Pour les pompes de puisard, ne coupez pas le courant et installez un système d'alimentation par batterie ou reliez-les à une génératrice de secours.	<input type="checkbox"/>
Coupez l'alimentation en gaz et en eau. Installez des étiquettes sur les robinets d'arrêt appropriés pour bien les identifier.	<input type="checkbox"/>
Assurez-vous que les données informatiques ont été sauvegardées.	<input type="checkbox"/>
Déplacez l'équipement électronique, les documents importants et les objets de valeur à un endroit sûr et au sec, comme à un étage supérieur.	<input type="checkbox"/>
Fixez solidement les objets dont la structure n'est pas stable.	<input type="checkbox"/>
Assurez-vous que toutes les matières dangereuses (c'est-à-dire les cylindres ou réservoirs à gaz et les liquides combustibles et inflammables) sont protégées et entreposées de façon sécuritaire.	<input type="checkbox"/>
Fermez toutes les fenêtres du sous-sol. Scellez les fenêtres à l'aide d'un matériel d'étanchéité, au besoin.	<input type="checkbox"/>
Inspectez l'étanchéité des portes au niveau du sol et installez des bourrelets de calfeutrage et du matériel d'étanchéité, dans la mesure du possible.	<input type="checkbox"/>
<b>Les réservoirs à carburants sont sujets à des dommages causés par une inondation (intérieurs, extérieurs ou sous-terrains).</b>	<input type="checkbox"/>
Coupez le courant aux réservoirs à carburant, y compris toute unité électrique connexe comme une pompe.	<input type="checkbox"/>
Fermez les robinets de carburant.	<input type="checkbox"/>
Vérifiez tous les joints d'étanchéité et serrez les bouchons.	<input type="checkbox"/>
Placez un bouchon temporaire sur le tuyau d'évent pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans le réservoir.	<input type="checkbox"/>
Attachez les réservoirs extérieurs à des points d'ancrage et utilisez des sacs de sable pour empêcher le réservoir de flotter.	<input type="checkbox"/>
<b>Notes ou commentaires supplémentaires :</b>	
<b>Inspection effectuée par :</b>	<b>Titre / Poste :</b>

**Signature :**

En cas de perte, signalez le sinistre immédiatement au service en ligne d'Ecclesiastical à l'adresse [ecclesiastical.ca/contact/reportclaim](https://ecclesiastical.ca/contact/reportclaim) ou, s'il s'agit d'une urgence, composez le numéro de déclaration de sinistre après les heures de travail : **1-888-693-2253**.